

Análises da água tratada Fevereiro de 2018.

(Amostras coletadas no sistema de distribuição)

Mês	Parâmetro	Unidade	V.M.P. ⁽¹⁾	Total de Análises Previstas	Total de Análises Realizadas	Resultados Fora do Padrão	Resultado médio
F	Turbidez	UT ⁽²⁾	Máx 5,0	55	56	0	0,27
E	Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0	55	56	0	0,86
V	pH	---	6,0 a 9,5	dispensada	56	0	8,96
E	Cor Aparente	uH ⁽³⁾	Máx 15	10	56	0	0,98
R	Fluoreto	mg/L	1,5	dispensada	56	0	0,75
E	Coliformes totais	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	55	56	0	Ausentes
I	Coliforme fecal	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	55	56	0	Ausentes
R							
O							

⁽¹⁾ **V.M.P.** – Valor máximo permitido, portaria MS2914/2011(Federal).

⁽²⁾ **UT** – Unidade de turbidez.

⁽³⁾ **uH** – Unidade Hazen(mg Pt-Co/L).

⁽⁴⁾ **NMP** – Número mais provável.