

Análises da água tratada Maio de 2018

(Amostras coletadas no sistema de distribuição)

Mês	Parâmetro	Unidade	V.M.P. ⁽¹⁾	Total de Análises Previstas	Total de Análises Realizadas	Resultados Fora do Padrão	Resultado médio
MAIO	Turbidez	UT ⁽²⁾	Máx 5,0	55	70	0	0,24
	Cloro Residual Livre	mg/L	0,2 a 5,0	55	70	0	0,85
	pH	---	6,0 a 9,5	dispensada	70	0	8,99
	Cor Aparente	uH ⁽³⁾	Máx 15	10	70	0	0,87
	Fluoreto	mg/L	1,5	dispensada	70	0	0,75
	Coliformes totais	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	55	70	0	Ausentes
	Coliforme fecal	NMP ⁽⁴⁾ /100mL	Ausência em 100ml	55	70	0	Ausentes

(1) **V.M.P.** – Valor máximo permitido, portaria MS2914/2011(Federal).

(2) **UT** – Unidade de turbidez.

(3) **uH** – Unidade Hazen(mg Pt-Co/L).

(4) **NMP** – Número mais provável.